



COMUNE DI NOCETO

Mail: protocollo@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che il seguente documento, estratto in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche del CAD, è conforme all'originale in tutte le sue componenti come registrato al:

Protocollo informatico n. 13232 del 30/07/2026 avente oggetto: PRATICA SUAP 318/2026/AU E 17/2026/PDC - COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO IN VIA ALBERTO SORDI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOCETO - RICEVIMENTO DA IRETI GAS - PARERE FAVOREVOLE DI FATTIBILITA' CON INDICAZIONI/PRESCRIZIONI - PARMA CALCIO

con profilo archivistico: VI-03, 2026/ 328

ELENCO IMPRONTE

290979-2593.pdf.pdf

EC7DAD504266651A96EEF92ED27E8DEB6A7AC543A6FE45D125024452CF9920782B
E923E351DFEEA8847B40FB53A06D0397528F4D8A98C77BB81586DE5617FC9B

290980-2593_interferenza_gas.p.pdf

375047CB313FD4EDC553306D003C75C065B6BCD078A0623A8A092A41B88DD0D3B7
8EA5E9EF71FF2795ACB8AD39956C3CD33A1B41D6AF2CE20F33FCDFD6F77FAA

290981-2593_nota_gas.pdf.pdf

71C6F0FD29C24B8EBA9CFAD9856DE12D53A50C9F53380D7F419DFD1B742D526EC
F6D1894087B57A451ADB2317EA89C07DF153773135B0B3B95875A67505E32CD

290978-73BE4D13.026AA844.B3230.htm

89A5EAF9C996264BA260BFAE550DD1359762F7B1BCCB8AABA9C09A901E7A6945E2A
E3BA748C3C5822C66960E08E9CB257628833C4A360C35A2075AB46040CDD9A



COMUNE DI NOCETO

Mail: protocollo@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Copia prodotta a Noceto in data



L'incaricato

Pratica SUAP 318/2026/AU - Pratica SUE 17/2026/PDC relativa a COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NOCETO in NOCETO, Via Alberto Sordi - PARMA CALCIO 1913.

Parma 30/07/2026
Prot. RG002593-2026-P

Spett.li
Comune di Noceto
suap@postacert.comune.noceto.pr.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP 318/2026/AU - Pratica SUE 17/2026/PDC relativa a
COSTRUZIONE CAMPO DA CALCIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE
DI NOCETO in NOCETO, Via Alberto Sordi - PARMA CALCIO 1913.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si
esprime parere favorevole di fattibilità e si trasmette specifica nota con le indicazioni –
prescrizioni cui attenersi, anticipando la presenza di interferenze con i lavori previsti.


Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale
termine, dovrà essere presentata a Ireti Gas nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli
telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile
Distribuzione Gas Emilia

Marco Freddi




Scaravelli

Ireti Gas S.p.A.

Strada S. Margherita, 6/A - 43123 Parma
T 0521248700 - iretigas@pec.ireti.it
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.
Registro Imprese di Parma
C.F. 02837570999, REA: PR - 285376

Società a Socio unico, sottoposta a direzione e
coordinamento di Iren S.p.A. C.F. 07129470014

Società partecipante al Gruppo IVA Iren S.p.A.
P.IVA del Gruppo 02863660359







Spett.le
Parma Calcio 1913 S.r.l.
Borgo XX Marzo, 4
43121 Parma (PR)

Dr. Geol. Fabio Bussetti
Via G. Guareschi, 8
43123 Parma (PR)

Oggetto: Conferenza dei servizi. Realizzazione di nuovo campo da calcio con annessi spogliatoi e tribune in NOCETO Via ALBERTO SORDI (PR).

Comunicazione avvio fase verifica completezza documentale.
Parere IRETI Gas S.p.A.

Sulla base della documentazione pervenuta si segnala che nella zona interessata dai lavori in progetto, è presente la rete gas gestita dalla Scrivente.

IRETI Gas S.p.A. esprime pertanto il proprio nulla osta ai fini del procedimento autorizzativo in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- Si invita il Committente delle opere in oggetto a verificare le eventuali interferenze con la rete e gli impianti gestiti dalla Scrivente, consultando le ns. cartografie presenti sul portale ed alle quali potrà accedere, previo accreditamento sottoposto ad approvazione, mediante il collegamento <https://sottoservizi.gruppoiren.it> ;
- In caso di verifica positiva il Committente delle opere dovrà quindi formalizzare via PEC ad IRETI Gas S.p.A. (iretigas@pec.ireti.it) una richiesta di sopralluogo e tracciatura delle reti presenti nelle aree interferenti;
- dovranno sempre essere assicurate le agibilità delle reti e degli organi di intercettazione, mantenendo le caratteristiche necessarie all'individuazione delle reti e degli impianti gestiti dalla Scrivente Società;
- eventuali modifiche delle quote stradali dovranno mantenere l'agibilità dei chiusini presenti nell'area attraverso adeguato riposizionamento rispetto al nuovo piano stradale;
- eventuali variazioni al piano di campagna dovranno tenere conto delle condizioni preesistenti in base alle quali le reti e gli impianti sono stati alloggiati in ottemperanza alle normative di riferimento;
- in fase di cantierizzazione gli interventi dovranno essere realizzati adottando provvedimenti, preventivamente concordati con i tecnici della Scrivente, atti a tutelare l'integrità e la continuità del servizio di reti ed impianti gestiti da Ireti Gas S.p.A.

Tutti gli oneri necessari alla risoluzione delle eventuali interferenze tra le opere in oggetto e le reti gestite dalla Scrivente saranno integralmente a carico del Committente delle opere, che dovrà pertanto formalizzare ad Ireti Gas S.p.A. una richiesta di preventivo per le varie fasi.

Le interferenze andranno comunque gestite in ottemperanza alla UNI 10576-2018 Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo e al DM 16 aprile 2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale.

Nel caso vi fosse l'esigenza di realizzare nuovi allacci alle reti gestite dalla Scrivente occorrerà presentare regolare domanda alla quale seguiranno gli opportuni sopralluoghi tecnici ai fini di concordarne la posizione e le caratteristiche.

I nuovi allacci saranno realizzati interamente a carico del Committente delle opere in oggetto.

Distinti saluti.

IRETI GAS S.p.A.
Distribuzione Gas Emilia



IRETI GAS S.p.A.
Responsabile
Distribuzione Gas Emilia
Marco Freddi